

第一部分： 招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属单位/子集团（长兴分公司）就**压力管道整改**进行招标，拟采用国内公开招标的方式选择供货商，中标单位和上海振华重工（集团）股份有限公司签订合同。本招标公告对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本招标公告规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工（集团）股份有限公司招投标管理中心进行资格预审。资格预审合格的潜在投标人，应当于本招标公告规定的时间或上海振华重工招投标管理中心另行通知的时间内至指定地点购买标书。

1. 项目概况与招标范围

1.1 项目编号：CXJDZB2022-146

1.2 项目内容：压力管道整改项目（详细工程量见招标文件报价明细表）

序号	需整改内容	实施内容	工程量	单位
1	补充架空管线、管架无限高标识。厂区内道路上方架空管线、管架的最小净空高度为 5m，人行道上方架空管线、管架的最小净空高度为 2.5m。	制作安装限高标识牌	7	块
3	天然气干管上分级阀门两侧应设置放散管，放散至地面安全处。	增加 54 处放散管	54	套
4	车间内设置的天然气放散管应高出屋脊（或平屋顶）1m 以上。			
5	车间内氧气管道的放散管应引至室外，放散口应设在高出操作面 4m 以上的安全处。车间内供切割、焊接用氧的管道与切割、焊接工具或设备用软管连接时，供氧嘴头及切断阀应设置在用不燃烧材料制作的保护箱内。			
6	氧气、二氧化碳管道的放散管应伸出厂房墙外。放散口应设在高出操作面 4m 以上的安全处。			
7	天然气放散管应加装阻火器。			
8	二氧化碳管道的防雷装置应当每年检测一次，氧气管道和天然气管道的防雷装置应当每半年检测一次。	对管道进行防雷检测，含壁厚、电阻、防腐层检测，并出具报告	1	项
9	Φ50 以下的天然气管道应进行防腐层的检测，中压管道每 5 年不得少于 1 次。			
10	天然气管道应每半年进行泄漏检测。天然气管道运行时间超过设计使用年限的 1/2，检测周期应缩短至原周期的 1/2。			
11	应每年对氧气管道的接地电阻值进行测量。			
12	Φ50 以下的碳钢氧气干管应每五年进行一次吹扫，每五年进行一次管壁测厚。	对氧气支管吹扫	9000	米
13	燃气管道上阀门应有“开”、“关”标识。	制作标识并	5200	张

14	燃气管道上应有介质名称及流向标识。	安装		
15	埋设天然气管道应设警示带，警示带敷设前应将敷设面压实，并平整地敷设在管道的正上方，距管顶的距离宜为 0.3~0.5m，但不得敷设于路基和路面里。埋设的天然气管道公称直径 ≤400mm，警示带数量至少 1 条，警示带宜采用黄色聚乙烯等不易分解的材料，并印有明显、牢固的警示语，字体不宜小于 100mm×100mm。	制作安装埋地不锈钢标识牌	50	块

1.3（供货）地址：上海市崇明区长兴镇凤滨路 666 号（厂区）

1.4（供货）要求：资格预审通过后，详情见招标文件。

1.5（施工/供货）期限：2022 年 9 月 30 日前。

1.6 是否接受联合体投标（是□ 否）。

1.7 该项目不允许分包转包。

2. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

（1）凡在中华人民共和国境内注册、注册资金 500 万元以上；

（2）经营范围包括项目内容的，资质证书类别：**特种设备安装改造维修许可证（压力管道）-GC2 级及以上；**

（3）具有法人资格，能独立承担民事责任；

（4）具有良好的商业信誉和财务会计制度；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）近 3 年内有类似相关成功业绩 3 例以上

（7）近 3 年有较好的生产安全记录，近 1 年未发生一般及以上生产安全事故（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

（8）近 3 年未发生突发环境事件，近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

（9）近 3 年未发生职业病；（未如实陈述者，我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施）；

（10）当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；

（11）法律、法规规定的其他条件。

3.2 资格预审提交材料清单：

（1）企业法人营业执照正副本复印件（年度工商年检已完成）；

- (2) 法定代表人身份证复印件和授权委托书身份证复印件（两者缺一不可）；
- (3) 企业情况简介，资质证书类别：**特种设备安装改造维修许可证（压力管道）-GC2 级及以上**；
- (4) 近 3 年承担的相关业绩证明（**对应每年至少 1 份，压力管道类**）；
- (5) 近 3 年经审计的财务报表（2018-2020 年）；
- (6) 近 3 年发生的生产安全事故的状况描述，尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况；
- (7) 近 3 年的环保处置情况描述，尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况；
- (8) 近 3 年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述，尤其说明发生职业病的情况；
- (9) 适用时，行政许可资质复印件；
- (11) 拟投入本项目的企业相关技术、管理人员情况；
- (12) 潜在投标人认为需要提交的材料。

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。

3.3 现场考察潜在投标人

如有必要招标人将组织赴潜在投标人现场考察投标人的履约能力，技术实力、设备配置、制作工艺、安全规范资质等，潜在投标人应以积极配合。

3.4 提交材料时间、地点

报名截止时间：**2022 年 06 月 12 日下午 17 时（北京时间）**之前停止收取报名材料

地 址：上海崇明区长兴镇凤滨路 666 号 收件人：高聪、尹彩惠
(**邮寄或送**)

联系人：高聪、尹彩惠

报名邮箱：gaocong@zpmc.com; yincaihui@zpmc.com (2 个邮箱必须同时发)

备案邮箱：zpmcsupply@zpmc.com (报名时必须抄送)

联系电话：18016480542（高聪）；

投诉举报电话：021-56856666-211152

投诉举报邮箱：cxjw@zpmc.com

备注：疫情管控期间投标方先将报名资料以 PDF 的形式发送至指定邮箱，待

解封后一周内补齐盖公章的纸质版资质预审材料。

4. 评标方式： 最低价格法

5. . 报名方式：

招标人接受各投标单位法人或授权委托人任何形式的报名，但必须提供纸质版资格预审材料，并提交《项目投标报名表》以及一次性完整提交《预审提交材料清单》。

6. 经资格预审审查通过的潜在投标人，长兴分公司通知投标人买标书，标书工本费人民币 200 元（不退还），投标人应在购买前将标书工本费划至招标人指定账户（银行回单扫描后发给到 gaocong@zpmc.com 的邮箱）。招标人不接受现金购买标书。标书工本费应当从投标人银行帐户汇出，不得由其分支机构（经法人书面授权提供的除外）或第三方账户转入。资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

户 名：上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司

开 户 行：中国农业银行上海长兴支行

帐 号：03311510040014059

经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工集团股份有限公司视情况重新发出招标公告，重新组织资格预审。

潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

7. 招标人：上海振华重工集团股份有限公司

二〇二二年五月十六日

附件

项目投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织的压力管道整改项目的投标（招标编号：CXJDZB2022-146），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

投标单位（人）名称	
企业性质	
项目联系人	
联系电话/手机	
传 真	
E-mail	
通信地址	
邮 政 编 码	
报名单位（公章）：	
备注：以上《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标方报名信息填写不完整准确造成的一切后果，招标方一概不负责。	